



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 16/20 del 9.4.2013

Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

(Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione)

- 1) In attuazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e periodi a rischio di incendio boschivo.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal primo di gennaio al trentuno di dicembre su tutto il territorio della Sardegna secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.
- 3) Le presenti prescrizioni sono parte integrante del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013 (successivamente chiamato Piano AIB) e restano in vigore fino all'approvazione di nuove prescrizioni che le sostituiscano.

Art. 2

(Avvistamento e segnalazione incendi)

- 1) Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.
- 2) Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

Art. 3

(Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)

- 1) A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio devono essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:

Se c'è un principio di incendio:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle;
- non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali soffi il vento;
- non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
- non parcheggiare lungo le strade;
- non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;
- agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria autovettura;
- indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
- mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

Se si è circondati dal fuoco:

- cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d'acqua e rifugiarsi in un'area libera da combustibili finì per una distanza pari a quattro volte la lunghezza delle fiamme;
- attraversare il fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già bruciata;
- se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi nell'acqua bassa: è il luogo più sicuro;
- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
- segnalare la propria presenza;
- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
- disattivare l'impianto elettrico agendo sull'interruttore generale o sul misuratore di corrente;
- sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre;
- predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido.

TITOLO II

Elevato rischio di incendio boschivo

Art. 4

(Periodo di elevato rischio di incendio)

- 1) Dal primo di giugno al quindici di ottobre, vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo".
- 2) Considerato l'andamento meteo climatico stagionale, con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici.

Art. 5

(Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco)

- 1) Per l'applicazione delle presenti prescrizioni si intende per "area boscata" un'area ricoperta da bosco, come definito dall'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 227, di cui all'allegato "A", modificato con Decreto Legge 9.2.2012 n. 5.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2) Per applicare i divieti e le prescrizioni di cui ai successivi articoli in funzione del diverso grado di pericolo relativo al periodo stagionale considerato, si definisce l'estensione della fascia o area "limitrofa" al bosco, di cui al precedente comma, nel seguente modo:

- 300 metri nel periodo 1 giugno – 15 ottobre;
- 100 metri nel periodo 16 ottobre – 31 maggio.

Ai sensi dall'articolo 2 comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, e per la stessa finalità di cui al comma precedente, durante il periodo di "elevato rischio di incendio boschivo" la fascia o area "limitrofa" al bosco, si intende assimilata all'area boscata.

3) La variazione dei periodi indicati è subordinata a quanto definito all'art. 4, comma secondo.

Art. 6

(Azioni vietate)

1) Nel periodo di "elevato rischio di incendio boschivo" di cui all'art. 4, è vietato:

- a) accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

2) Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato rischio di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteo climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

TITOLO III

Deroghe specifiche

Art. 7

(Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di "elevato rischio")

1) I Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (S.T.I.R.) competenti per territorio, su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività nel periodo di elevato rischio di cui all'art. 4:

- a) all'interno di aree boscate l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci;
- b) esercizio delle carbonaie;
- c) pratiche fitosanitarie;

2) Nell'autorizzazione di cui al primo comma sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

3) Le richieste di cui al primo comma, devono pervenire agli uffici Forestali competenti almeno dieci giorni prima dell'esecuzione delle stesse.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4) L'attività di abbruciamento di parti di pianta o di piante intere per scopi fitosanitari, può essere autorizzata dal Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio solo quando disposta dall'Ufficio competente in materia di vigilanza fitosanitaria.

Art. 8

(Manifestazioni pirotecniche nel periodo di "elevato rischio")

1) Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 20 giorni prima dello spettacolo al Servizio Territoriale del CFVA competente per territorio, per le opportune valutazioni, utilizzando lo schema di modello "Allegato E", esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purchè siano state prese tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Art. 9

(Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato rischio")

1) L'uso delle mine e degli esplosivi nell'esercizio delle attività di cava, di miniera o di escavazione, è consentito a condizione che siano adottate tutte le opportune precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante.

2) L'uso di forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito unicamente a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, a condizione che siano state prese tutte le opportune precauzioni fra le quali quelle della ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile, la creazione di idonei ripari dal vento, la predisposizione di adeguate riserve idriche e l'adeguata distanza dalla vegetazione circostante.

In aree circoscritte già opportunamente attrezzate con strutture fisse, purché ripulite da materiali infiammabili, è consentito l'uso del fuoco, di fornelli a gas, elettrici o a carbone, limitatamente alla cottura dei cibi. Gli interessati in ogni caso, devono assicurare lo spegnimento del fuoco, prima di abbandonare dette aree.

3) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e materiale infiammabile.

4) L'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è consentito a condizione che siano prese le opportune precauzioni fra le quali quelle della preventiva realizzazione di una idonea fascia perimetrale di isolamento ripulita da fieno e materiale infiammabile, predisposizione sul posto di idonea attrezzatura antincendio, nonché personale sufficiente ad evitare l'eventuale innesco e propagazione del fuoco.

TITOLO IV

Uso autorizzato del fuoco

Art. 10

(Apertura e ripulitura dei viali parafuoco)

1) Gli interventi inerenti l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco, è soggetta alle seguenti prescrizioni:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) è consentita al di fuori del periodo dello “stato di elevato rischio di incendio boschivo”;
 - b) è vietata nel periodo in cui vige lo “stato di elevato rischio di incendio boschivo”, fatta salva la deroga di cui alla successiva lettera c);
 - c) è ammessa nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 10 luglio, previa autorizzazione scritta del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente per territorio;
- 2) Negli stessi terreni e per le stesse operazioni l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 11

(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali e utilizzo del fuoco prescritto)

- 1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
- a) al di fuori del periodo dello “stato di elevato rischio di incendio boschivo” di cui all'art. 4, dal 15 al 31 maggio, previa formale e preventiva comunicazione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, utilizzando l'apposito modello allegato “C”;
 - b) nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio;
 - c) per superfici non superiori a 10 Ha, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dai Servizi Territoriali del CFVA, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
 - d) per superfici superiori a 10 Ha, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. I Servizi Territoriali del CFVA dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Servizi che verificata l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica ne autorizzano l'esecuzione;
 - e) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio, esclusivamente per:
 - l'abbruciamento dei residui cerealicoli per avvicendamento con nuovi impianti di carciofaie o di colture orticole specializzate;
 - l'abbruciamento dei residui delle carciofaie, delle colture orticole specializzate;
 - - l'abbruciamento dei residui dell'operazione di potatura delle colture arboree da frutto e dei residui dei tagli di utilizzazione degli eucalipteti, come previsto dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente n. 24 del 23 agosto 2006;
 - l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dalle attività agricole condotte in serra, ai fini fitosanitari, solo quando disposta dall'Ufficio competente in materia di vigilanza fitosanitaria.
- 2) Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale supporta e attua, per quanto di rispettiva competenza, le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali di proprietà di soggetti pubblici, secondo quanto previsto dal piano regionale antincendi.
- 3) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di idonee fasce di isolamento al fine di evitare la propagazione del fuoco.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 4) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 4, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.
- 5) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
- disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità ex art. 22 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., riepilogate nell'allegato "D" alle presenti prescrizioni;
 - piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
 - art. 11, comma terzo, lettera g), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.
- 6) Sono consentite le azioni di fuoco prescritto secondo quanto previsto dal piano regionale antincendi, eseguite dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al di fuori del periodo dello "stato di elevato rischio di incendio boschivo" di cui all'art. 4.

Art. 12

(Pianificazione degli abbruciamenti)

- 1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere le autorizzazioni per gli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art. 11, comma 1, lettere b), c), e) devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale, competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente, utilizzando lo schema di modello "allegato B".
Il Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta di autorizzazione si intende accolta. L'autorizzazione potrà indicare gli orari in cui è autorizzato l'abbruciamento.
- 2) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 10 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera d).
- 3) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi.
- 4) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.
- 5) Gli abbruciamenti autorizzati si effettuano previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno autorizzato.
- 6) I predetti abbruciamenti non possono comunque essere eseguiti in presenza di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort.
- 7) Il titolare dell'autorizzazione all'abbruciamento ha l'obbligo:
- a) di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche;
 - b) di essere munito sul posto di idonea attrezzatura antincendio;
 - c) di assicurare la presenza di personale sufficiente ad effettuare le relative operazioni, anche al fine di evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
- e) di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al loro controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata.

8) Il soggetto in possesso di una autorizzazione all'abbruciamento, deve immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale del CFVA, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

9) In caso di sopraggiunte modificazioni meteorologiche il Direttore del Servizio Territoriale del C.F.V.A. competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari di regolare autorizzazione. Al termine della sospensione, il Servizio Territoriale Ispettorato del CFVA competente per territorio comunicherà la nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

10) Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA, per quanto previsto al Titolo IV, sono tempestivamente comunicate, alle vedette presenti in zona, e formalmente trasmesse al Comune interessato, alle compagnie barracellari operanti nell'ambito dello stesso Comune e ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

TITOLO V

Norme di prevenzione

Art. 13

(Terreni e fabbricati)

- 1) Entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri.
- 2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
- 3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
- 4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 5, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
- 5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 14

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

- 1) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- 2) I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il 15 giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Art. 15

(Strade e pertinenze stradali)

- 1) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 15 giugno al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.
- 2) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.
- 3) I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia provvedono agli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo limitatamente alla viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 18, lungo la viabilità a maggior rischio, così come individuata dal Piano regionale Antincendio e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata R4 dai piani comunali di protezione civile.
- 4) I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso termine di cui al primo comma, alla messa in sicurezza con l'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.
- 5) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui al precedente articolo 4.

Art. 16

(Linee elettriche)

- 1) Entro il 15 giugno i proprietari e i gestori di elettrodotti provvedono ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso la adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di cui all'art. 4, di mantenere un'area di sicurezza efficace.
- 2) I soggetti di cui al comma 1, per la media e bassa tensione, in presenza di conifere, eucaliptus, pioppi e salici, procedono al taglio a raso, per una larghezza complessiva pari a 5 metri; in presenza di altre essenze, intorno ai conduttori, creano un'area di protezione minima di 3 metri.
- 3) I proprietari dei terreni non possono opporsi in alcun modo agli accessi ai fondi ed all'esecuzione dei lavori, promossi con richiesta formale inoltrata mediante raccomandata a.r. dal proprietario o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

gestore delle linee elettriche. I proprietari dei terreni che non consentano l'accesso alle aree entro 15 giorni, hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

4) Entro il 15 giugno i proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, provvedono alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

Art. 17
(Proroghe)

1) Nel periodo compreso fra il primo e il quindici giugno, qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi nella riduzione dell'umidità della vegetazione, limitatamente alle aree interessate, i Servizi Territoriali del CFVA, possono prorogare i termini di cui agli Artt.13 e 14, su istanza del Comune e i termini di cui agli Artt.15 e 16 su istanza dell'Ente competente per territorio.

Art. 18
(Garanzia della viabilità in emergenza)

1) I Sindaci, al fine di evitare intralci alla circolazione veicolare anche dovuti alla sosta dei mezzi, provvedono, soprattutto nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, ad individuare e a porre in essere i dispositivi e le procedure idonee a garantire e mantenere libera e sicura la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso.

TITOLO VI
Norme di sicurezza antincendi per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili

Art. 19
(Disposizioni generali)

1) Entro il 15 giugno i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti, a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente titolo.

2) Sono tenuti a dare attuazione alle presenti norme, limitatamente a quanto riportato all'art. 22, anche i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori di aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di spettacolo e trattenimento, località balneari, spiagge e simili (sia a gestione pubblica che privata) ed i Condomini e le Comunioni private.

3) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151.

Art. 20
(Informazione sulle misure di sicurezza antincendio alla utenza turistica)

1) L'utenza turistica, deve essere adeguatamente informata circa le misure di sicurezza e sui comportamenti da tenere ai fini della protezione della propria incolumità contro gli incendi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2) I Comuni, rendono noti ai soggetti di cui al precedente art. 19, i contenuti dell'informazione con particolare riferimento:

- alle norme generali di prudenza e di comportamento;
- a tutte le notizie di dettaglio, ed utili in emergenza, riguardanti la localizzazione e la tipologia del sito (indicazione dei luoghi sicuri, divieto di avviarsi su determinate strade, indicazioni del posto di vigilanza al quale rivolgersi per notizie, etc.).

3) L'informazione deve essere plurilingue e deve essere diffusa tramite cartellonistica fissa e/o opuscoli da consegnare agli ospiti al momento della registrazione d'arrivo.

Art. 21

(Norme di esercizio per la prevenzione e protezione dagli incendi)

1) Deve essere assicurata l'eliminazione dei combustibili a terra mediante il taglio del fieno, cespugli, sterpi e l'asportazione dei relativi residui, sia lungo il perimetro dei complessi che nelle aree interne. Deve essere altresì assicurata l'eliminazione della continuità verticale dei combustibili vegetali, al fine di impedire il passaggio del fuoco in chioma, provvedendo a sollevare la parte basale delle chiome degli alberi ad un'altezza di almeno 4 metri (per gli alberi adulti).

2) Devono essere garantiti di norma almeno due accessi carrabili alle singole infrastrutture, disposti su lati contrapposti ed agevolmente collegati alla viabilità pubblica. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all'area devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 metri;
- altezza libera: 4 metri;
- raggio di volta 13 metri;
- pendenza non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 metri)

Nel caso non sia possibile prevedere i due accessi all'insediamento turistico-ricettivo ed il singolo accesso sia destinato anche a transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

L'accesso carrabile non deve coincidere con gli attraversamenti pedonali o ciclabili e non deve comportare l'interruzione dello spartitraffico o del salvagente di divisione tra le carreggiate stradali.

3) Nei campeggi, parchi soste di caravan e simili, deve essere predisposto e segnalato un idoneo locale, ubicato in posizione protetta dal possibile coinvolgimento dall'incendio e in possesso dei requisiti di protezione richiesti dalle specifiche disposizioni di prevenzioni incendi, ove in caso di necessità, saranno consegnate dagli ospiti le bombole del gas e le taniche di liquidi infiammabili.

4) A cura del titolare dell'attività deve essere predisposto un apposito registro, ove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti e dei dispositivi di sicurezza, per i quali deve effettuarsi una continua sorveglianza e manutenzione oltre ad una ispezione periodica secondo quanto disposto dalle norme e dagli organi di vigilanza, ed effettuate, salvo diverse e/o sopravvenute necessità, con le frequenze sottoindicate, da tecnici qualificati iscritti ad Albo Professionale nei limiti delle rispettive competenze:

- a) impianti elettrici, di terra e, ove necessario, di protezione dalle scariche atmosferiche;
- b) impianto fisso di estinzione incendi (ispezione semestrale - norma UNI VV.F. 10779- ed.2007);
- c) mezzi portatili di estinzione incendi (ispezione semestrale).

Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli accertamenti da parte di Autorità ed Enti competenti e deve essere corredato dalle certificazioni di ispezione periodica rilasciate da Tecnici qualificati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 5) Il titolare dell'attività deve designare il "Responsabile dell'emergenza" e gli "Addetti alla gestione dell'emergenza" e predisporre lo specifico piano di attuazione dei comportamenti da attuare in caso di incendio, sinistro o altro evento prevedibile ("Piano di Emergenza"). In detto piano devono essere individuati anche i "Luoghi Sicuri", nel quale gli ospiti dovranno raggrupparsi in caso di pericolo senza essere esposti alle conseguenze dell'incendio.
- 6) Deve essere effettuata almeno una esercitazione, nel periodo di cui all'articolo 4, per l'attuazione del piano di emergenza.
- 7) Il personale dipendente, deve essere adeguatamente edotto circa le presenti norme di esercizio, l'uso dei mezzi e attrezzature di estinzione e le azioni di primo intervento di emergenza, anche mediante l'adozione di apposita cartellonistica da installare in idonei spazi.
- 8) In particolare, in caso di incendio gli "Addetti all'emergenza", devono effettuare, le seguenti misure di massima:
- dare immediatamente l'allarme a mezzo dell'impianto di amplificazione sonora o con altro mezzo idoneo ed allontanare gli ospiti in direzione opportuna verso i "luoghi sicuri" non esposti all'incendio;
 - mettere fuori tensione l'impianto elettrico;
 - azionare i dispositivi antincendio fissi;
 - allestire ed impiegare i mezzi antincendio mobili;
 - circoscrivere quanto possibile l'incendio allontanando il materiale infiammabile che potrebbe essere coinvolto nell'incendio medesimo;
 - richiedere se necessario i soccorsi esterni mediante richiesta al "115", "1515", "113", "112" secondo il piano di emergenza.

Art. 22

(Fasce di protezione parafuoco)

- 1) I complessi di cui al precedente art. 19, devono essere dotati lungo tutto il perimetro di fasce parafuoco, costituite da terreno privo di vegetazione, di idonea larghezza secondo la tabella seguente:

| TIPO DI VEGETAZIONE | LARGHEZZA DELLA FASCIA (metri) | | |
|---------------------|--------------------------------|---------|---------|
| | Terreno piano (*) | a valle | a monte |
| Pascolo cespugliato | 5 | 8 | 4 |
| Macchia bassa/media | 8 | 12 | 5 |
| Macchia alta | 15 | 18 | 10 |
| Bosco diradato | 15 | 18 | 10 |
| Bosco non diradato | 20 | 25 | 15 |

(*) Si considerano "in terreno piano" le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

Sui lati del perimetro che seguono l'andamento delle linee di massima pendenza, si adottano le corrispondenti larghezze prescritte per il terreno piano.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:

- sui lati di confine con altri complessi ricettivi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;
- sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, prati-pascoli irrigui, etc.).

2) Nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade, i campi sportivi, etc..

3) Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore deve provvedere al mantenimento, di una cotica erbosa verde nella fascia stessa avente larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella succitata tabella.

Art. 23

(Parcheggi e tettoie)

1) In tutte le attività ricettive di cui all'art. 19 deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio.

2) Gli apprestamenti saranno tali sia da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.

3) Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di trattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.

In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni :

- Le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;
- Lungo il perimetro deve essere realizzata una fascia parafuoco; qualora i parcheggi siano limitrofi a vegetazione, lungo il perimetro esterno all'attività si deve realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 metri. Tale distanza può essere ridotta a 5 metri mediante interposizione di un muro di altezza di almeno 60 cm, qualora all'esterno la vegetazione sia di tipo erbaceo.
- Deve essere inoltre prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "34 A" e "144 B - C", in misura di almeno un estintore ogni 25 autoveicoli.
- Le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree coltivate o nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.
- La fascia perimetrale deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature.
- Nelle isole interne possono essere impiantati alberi ad alto fusto, non resinosi, per ombreggiare i posti macchina.
- L'area destinata a parcheggio deve essere mantenuta costantemente pulita da sterpi o materiale comunque combustibile.

4) L'uso di tettoie e ombreggi realizzati con materiale combustibile è vietato.

Art. 24

(Impianto idrico, attrezzature e automezzi antincendio)

1) I complessi turistico-ricettivi, ubicati in aree boscate di cui all'art. 5, devono essere dotati di impianto idrico antincendio costituito da bocche da incendio (B.I.) UNI 45 derivate, con tubazione di diametro interno non inferiore a 40 mm, da una linea di adduzione principale. La portata di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ciascuna bocca deve essere di 120 lt/min e la pressione al bocchello non inferiore a 2 bar. Ciascun idrante, debitamente segnalato ed ubicato in posizione ben visibile e facilmente accessibile, deve essere dotato di saracinesca propria e deve essere inoltre corredato di tubazione flessibile UNI 45 da 20/25 metri e lancia a getto variabile entro apposita cassetta.

2) L'impianto deve essere ad anello o su linee indipendenti, comunque dotate di saracinesche di intercettazione in linea, adeguatamente disposte al fine di garantire la funzionalità dell'impianto anche in caso di fuori servizio di una tratta.

La distanza reciproca fra le B.I. non deve essere superiore a 40 metri e, comunque, tale da assicurare la copertura dell'intera area del complesso.

3) La tubazione principale deve essere realizzata in acciaio o in PEAD (polietilene ad alta densità) e deve essere assicurato l'interramento per almeno 70 cm lungo tutta la linea; le derivazioni dovranno essere in acciaio.

4) L'alimentazione deve essere assicurata in alternativa tramite:

a) motopompa diesel con avviamento automatico;

b) elettropompa collegata alla rete elettrica ed a gruppo elettrogeno ad azionamento automatico (G.E.); il collegamento alla rete elettrica deve essere realizzato su linea preferenziale allacciata immediatamente a valle del gruppo di misura e del limitatore di potenza, con sezionatore indipendente dalle linee afferenti alle altre utenze. Il collegamento al G.E. deve garantire il funzionamento delle elettropompe anche in caso di esclusione di qualsiasi altro utilizzatore.

5) Le caratteristiche di portata e pressione saranno tali da assicurare il contemporaneo funzionamento di tutti gli idranti installati sul fronte più lungo, con un minimo di tre bocche.

6) In posizione facilmente accessibile ai mezzi di soccorso, devono essere installati due attacchi di mandata UNI 70, per il collegamento delle autopompe delle forze antincendio.

7) La riserva idrica ad uso esclusivo antincendio, di capacità non inferiore a mc 50, deve garantire l'autonomia richiesta:

- per almeno un'ora nei complessi protetti da fasce parafuoco;
- per almeno tre ore nei complessi provvisti delle fasce verdi di cui al precedente articolo 23.

8) Deve essere inoltre prevista l'installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi "A", "B" e "C" con capacità estinguente non inferiore a "34 A" e "144 B - C" nella misura di almeno un estintore ogni 150 metri quadrati di superficie coperta, salvo eventuali diverse prescrizioni impartite dal locale Comando VV.F. e le dotazioni comunque necessarie per i locali e gli impianti a rischio specifico di incendio; per le aree adibite a parcheggio si deve rispettare quanto riportato allo specifico comma.

9) Nei complessi di estensione superiore a dieci ettari e con capacità ricettiva superiore a 1.000 persone, deve essere previsto l'impiego di almeno un automezzo dotato di attrezzatura idrica antincendio, con esclusione dell'impiego di carrelli appendice, che deve essere condotto da personale idoneamente equipaggiato ed in grado di attuare il primo intervento di estinzione oltre che di collaborare con le squadre antincendio.

10) Negli agriturismo, ristoranti, alberghi e altre strutture simili con ricettività fino ad un massimo di 12 posti letto e/o 30 coperti, ubicati in una fascia di 300 metri limitrofe al bosco così come definito all'art. 5, è consentita, in alternativa alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, la realizzazione intorno ai fabbricati di una fascia verde irrigata, ovvero priva di vegetazione, o materiale comunque infiammabile di larghezza minima di 50 metri.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 25

(Impianti elettrici e di amplificazione sonora)

- 1) Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme vigenti in materia. I conduttori interrati, salvo diverse indicazioni normative, devono essere posti ad una profondità non inferiore a 50 cm.
- 2) In ogni caso, fatto salvo lo specifico rispetto della norma di buona tecnica, deve essere prevista la possibilità di disalimentazione elettrica con interruttore generale posto in posizione segnalata, protetta e facilmente raggiungibile dall'esterno in prossimità di uno degli ingressi.
- 3) I complessi ricettivi di capacità superiore alle 100 unità, devono essere serviti da impianto di amplificazione sonora per segnalazione di emergenza, collegato a sorgente autonoma di alimentazione elettrica.

Art. 26

(Rilascio e rinnovo della licenza di esercizio)

- 1) I Sindaci nel cui territorio ricadano attività soggette all'applicazione delle presenti norme non possono rilasciare o rinnovare la licenza di esercizio, senza aver acquisito la documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di sicurezza preventiva sugli incendi e senza che vengano rispettate le norme di cui al presente Titolo.

Art. 27

(Obblighi per i condomini e le comunioni private)

- 1) Le norme di cui al presente Titolo si applicano altresì ai Condomini e alle Comunioni private situate in complessi boschivi, limitatamente alla esistenza di efficiente impianto idrico antincendio. Le comunioni e condomini di cui al presente articolo dovranno inoltre dotarsi di idonea riserva idrica dedicata all'antincendio avente capacità utile non inferiore a 10 mc per ogni ettaro di superficie.

TITOLO VII

Vigilanza, prevenzione, sanzioni

Art. 28

(Sanzioni)

- 1) Le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032 e non superiore a euro 10.329.
- 2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 4, il pericolo d'incendio è presunto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 29

(Personale incaricato della vigilanza)

1) Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barracelli, vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Art. 30

(Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il C.F.V.A.)

1) Le Compagnie Barracellari collaboreranno con il C.F.V.A. secondo i criteri stabiliti con il Decreto Interassessoriale degli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della Difesa dell'Ambiente, n.1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi stipulati in base alle previsioni del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi.

TITOLO VIII

Norme Informative e Generali

Art. 31

(Definizione di incendio boschivo)

1) Per le stesse finalità di cui all'art. 5, primo comma, si intende per "incendio boschivo" un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come definito dall'articolo 2, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 353.

Art. 32

(Divieti nelle zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco)

1) Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 21 novembre 2000 n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore, è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

2) Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Art. 33

(Censimento da parte dei Comuni dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

1) I Comuni provvedono ai sensi dell'art. 10, comma 2°, della legge 353/2000, ad aggiornare annualmente il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1° della Legge 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ALLEGATO "A"

Stralcio Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Art. 26: "Definizione di bosco e di arboricoltura da legno"

Art. 2

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.

2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

3. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490.

5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5, ivi comprese, "le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO "B"

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ABBRUCIAMENTO

Al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA

Il sottoscritto _____, nato a _____ prov. _____ il _____, residente a _____ in Via/P.za _____ n. _____ Tel. _____, in qualità di _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto specificati

CHIEDE

nel periodo dal __/__/____ al __/__/____

secondo il prospetto appresso riportato, che gli venga concessa l'**autorizzazione** per esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti terreni:

| Comune | Località | Foglio | Mapp. | Superficie Ha | Coltura in atto | Giorno previsto |
|--------|----------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto dichiara, in relazione all'attività oggetto della presente domanda:
- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a
.....

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero _____ persone e delle seguenti dotazioni: _____

Luogo e data

Firma



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO "C"

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE DI ABBRUCIAMENTO

Alla Stazione Forestale e di V. A. di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ prov. _____ il _____, residente a _____ in Via/P.za _____ n. _____ Tel. _____, in qualità di _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.)

COMUNICA

che intende procedere alla pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento dei terreni e nei giorni sotto specificati:

| Comune | Località | Foglio | Mapp. | Superficie Ha | Coltura in atto | Giorno previsto |
|--------|----------|--------|-------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Il sottoscritto, dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto dichiara altresì, in relazione ai terreni oggetto della presente comunicazione di abbruciamento:

- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a _____

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero _____ persone e delle seguenti dotazioni: _____.

Luogo e data

Firma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ALLEGATO “D”

DECRETO ASSESSORE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE N. 284/DecA/7 DEL 27.2.2013

Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2013.

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione:

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 22, comma 1, del Dm n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.
3. per le superfici a seminativo dell'ambito di applicazione della norma, la deroga è ammessa nei periodi indicati e in applicazione e osservanza delle “Prescrizioni regionali antincendi”, approvate annualmente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente secondo le disposizioni contenute nel “Piano triennale regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, redatto ai sensi della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000.

Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente alla bruciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
- utilizzo di letame, effluenti zootecnici, stallatico¹.

All'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

¹ DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO "E"

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE PIROTECNICA

Al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale
del C.F.V.A. _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _____ (Prov. ____)

Cittadinanza _____ Residenza: Comune di _____
CAP _____ (Prov. _____) Via/P.zza _____ n. _____

Titolare della impresa individuale ovvero Legale rappresentante della Società

Partita IVA _____ (11 caratteri)

Codice Fiscale _____ (16 caratteri)

denominazione o ragione sociale _____

con sede legale amministrativa nel Comune di _____

(Prov. _____) Via/P.zza _____ n. _____

CAP _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____ @ _____

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ al n. _____

Iscrizione al Tribunale di _____ al n. _____

Numero Addetti _____

[...] Tecnico incaricato [...] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____)

Nr. Iscrizione _____ all'Ordine Professionale degli _____

della Provincia di _____ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica:

Tel. _____ Fax _____ Cell. _____

E-mail _____ @ _____



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE

di essere autorizzato allo svolgimento della manifestazione pirotecnica che si terrà nel Comune di _____, in località _____, nel giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiara:

- che l'allestimento sarà effettuato nei medesimi giorni _____ dalle ore _____ alle _____

-di essere persona idonea in quanto:

[] Pirotecnico titolare di licenza (art.47 del T.U.L.P.S. - art 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n. _____;

[] Dipendente del pirotecnico in possesso di capacità tecnica (art.101 Reg .T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n. _____;

[] Titolare di capacità tecnica (art.101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n. _____

e del nulla osta all'acquisto (art. 55 T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n. _____;

- di essere a conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche e l'accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento Prescrizioni Regionali Antincendio per il 2013 – all. alla Delib.G.R. n. ____ del ____ –;

- di essere a conoscenza delle norme che regolano l'accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno in data 11 gennaio 2001 n.559/C.25055.XV.A.MASS;

- che sarà coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo da propri addetti, i quali sono in possesso della capacità tecnica art.101 Reg. T.U.L.P.S. e precisamente:

1. Sig: _____ nato a _____ il _____

2. Sig: _____ nato a _____ il _____

3. Sig: _____ nato a _____ il _____

4. Sig: _____ nato a _____ il _____



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- di essere pienamente consapevole che, in caso di false dichiarazioni, sarà disposta l'immediata sospensione della manifestazione e gli atti relativi saranno comunicati alle competenti Autorità.

Allega alla presente:

[X] Fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive (deve essere un Pirotecnico abilitato) la richiesta di autorizzazione;

[X] PLANIMETRIA E AEROFOTOGRAMMETRIA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO orientate a Nord, in scala 1:2000, con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto della manifestazione pirotecnica, con evidenziate:

1. l'area di sparo e la direzione di lancio;
2. la distanza di sicurezza della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea infiammabile;
3. i presidi di sicurezza antincendio prescelti in relazione alle condizioni vegetative dei terreni interessati dalla manifestazione, tra cui la fascia di isolamento dell'area di intervento ripulita da fieno e sterpaglie secche;
4. la zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo;
5. il sistema di delimitazione e sorveglianza dell'area di sicurezza;
6. la zona sosta mezzi e personale antincendio e di soccorso;
7. la distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico;
8. la distanza di sicurezza da edifici, costruzioni e strutture edilizie anche precarie, di qualsiasi natura esistenti nell'area di lancio.

[X] RELAZIONE A DOPPIA FIRMA DI TECNICO ABILITATO E PIROTECNICO, descrittiva dell'idoneità del sito e delle planimetrie, includente in particolare:

- la tipologia dei materiali esplosivi adoperati;
- l'area di sparo e la direzione di lancio;
- la distanza di sicurezza della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea infiammabile;
- i presidi di sicurezza antincendio prescelti in relazione alle condizioni vegetative dei terreni interessati dalla manifestazione, tra cui la fascia di isolamento dell'area di intervento ripulita da fieno e sterpaglie secche;
- la zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo;
- il sistema di delimitazione e sorveglianza dell'area di sicurezza;
- la zona sosta mezzi e personale antincendio e di soccorso;
- la distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

[X] COPIA adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose;

[X] AUTORIZZAZIONI attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione della manifestazione pirotecnica (nel caso che lo spettacolo si svolga su area pubblica in concessione dovrà essere allegata copia).

_____, li _____

Il richiedente
